

Asia: VN/10683/2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa

Lausunnonantajan lausunto

Kommentit pykälään 1

Ei lausuttavaa

Kommentit pykälään 2

Ei lausuttavaa

Kommentit pykälään 3

Ei lausuttavaa

Kommentit pykälään 4

Ei lausuttavaa

Kommentit pykälään 5

Kentältä saamiemme palautteiden mukaan lämpöpumput ovat pääsääntöisesti toimineet niille tarkoitettulla tavalla ja vastanneet kuluttajien odotuksia. Jälkikäteen ilmenneissä ongelmissa on suurin yhteinen tekijä liittynyt laitteiston mitoitukseen. Asennetut laitteistot eivät ole aina tuottaneet järjestelmän toiminnan kannalta riittävän korkeaa menoveden lämpötilaa. Tästä aiheutuva varajärjestelmien käyttäminen on turhaa ja hidastaa pääsyä asetuksen taustalla oleviin ilmastotavoitteisiin. Siitä aiheutuu myös turhia ja odottamattomia kustannuksia kiinteistöjen omistajille.

Edellä mainitusta syystä ehdotamme alla olevaa tekstiä lisättäväksi tuen myöntämisen edellytyksiin kohdaksi 2 ja samalla muutettavan myöhemmin tulevien kohtien numerointi yhdellä isommaksi.

2) Mikäli korvaava lämmitysjärjestelmä suunnitellaan käyttämään olemassa ollutta lämmönjakoverkostoa, on suunnitelmassa osoitettava laitteiston mitoitus siten, että voidaan varmistua koko järjestelmän tosiasiallisista toimintaedellytyksistä ensisijaista lämmöntuottotapaa käytettäessä.

Kommentit pykälään 6

Ei lausuttavaa

Kommentit pykälään 7

Ei lausuttavaa

Kommentit voimaantuloon

Ei kommentoitavaa

Muut mahdolliset huomiot asetuksesta

-

Mäkinen Juha-Ville
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry