

LAUSUNTO

Kortisto/RYL

Ehdotuksen nimi

Lausuntoaika

Käsittelijä

Pyydämme esittämään muutosehdotukset, kommentit ja perustelut erillisessä liitteessä. Lausunnot tulee antaa sähköisesti kirjallisena, kirjoitettuna tekstin tuottamiseen tarkoitettulla ohjelmalla (ei käsin kirjoitettuna).

VASTAUS LAUSUNTOPYYNTÖÖN (rasti vain yhteen ruutuun)

Hyväksymme ehdotuksen

Ehdotamme oheisessa liitteessä esitettyjä muutoksia

Emme ota kantaa ehdotukseen

Palauttakaa tämä lausunto ja erillisellä liitteellä olevat muutosehdotukset, kommentit ja perustelut ennen vastausajan päättymistä sähköpostitse osoitteeseen

Lausunnon antaja

Organisaatio

Henkilön nimi

Päiväys

Liite LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n lausuntoon 29.8.2025
”Lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesiputkistojen asennus, RTS25:22”

Alla ohjekorttiehdotukseen liittyvät kommenttimme kohdittain esitettyinä:

2.2 ohjeet

Talotekniikkainfon Vesi- ja viemärlaitteistot-opas opastaa rakennuksen vesiputkiston suunnittelua, asennusta ja käyttöönottoa perustuen asetuksiin 1047/2017 ja 305/2011.

LVI-TU: Jos Talotekniikkainfon opas sisältää vain asetuksissa annettuja vaatimuksia, olisi parempi todeta suoraan asetukset tai niiden kohdat, joista löytyy tähän kohtaan liittyviä vaatimuksia.

4. RAKENNUSTEN SISÄPUOLISET PUTKET

Käyttövesiputkien asennusten tulee täyttää Talotekniikkainfon Vesi- ja viemärlaitteistot-oppaan vaatimukset putkistojen tarkastettavuuden, huollettavuuden, korjattavuuden ja vuotojen havaittavuuden osalta.

LVI-TU: Tarkastelemme ehdotuksen tekstejä siten kuin ne olisivat kaupalliset sopimuksen osana olevia, osapuolia velvoittavia ehtoja. Tällä tarkoitamme urakkasopimusta, jonka liitteenä olevissa suunnitelma-asiakirjoissa viitattaisiin Talotekniikka RYL:iin, jossa puolestaan viitattaisiin ehdotuksena olevaan ohjekorttiin. Yllä olevan kappaleen perusteella syntyisi tilanne, jossa sopijaosapuolet sitoutuisivat noudattamaan kolmannen osapuolen määrittämiä ehtoja, joiden sisältöön tai muuttamiseen osapuolilla ei olisi tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta.

Edellä olevan takia emme voi hyväksyä kappaleen sanamuotoa. Jos Talotekniikkainfon opas sisältää vain asetuksissa annettuja vaatimuksia, olisi parempi todeta suoraan asetukset tai niiden kohdat, joista löytyy tähän kohtaan liittyviä vaatimuksia. Jos Talotekniikkainfon oppaassa on työryhmän mielestä muita kuin säännöksissä esitettyjä kohtia, jotka halutaan mukaan ohjekorttiin, olisi parempi kirjoittaa ne suoraan ohjekortin tekstiin.

5. RAKENNUSTEN ULKOPUOLISET PUTKET

Eristämättömien vesijohtojen peitesyvyyydet on esitetty Talotekniikkainfon Vesi- ja viemärlaitteistot-oppaan luvussa 15.

LVI-TU: Olisi parempi, jos peitesyvyyydet esitettäisiin suoraan ohjekortissa, jolloin niitä ei tarvitsisi etsiä muualta, eikä oppaan mahdollinen päivittäminen aiheuttaisi riskiä ohjekortin sisällölle.

5.1 Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputket

Lisätietoja kaukolämpöön ja kaukojäähdytykseen liittyvistä putkista ja niiden asennuksesta on ohjekortissa LVI 10-10398 Kaukolämmitys sekä Energiateollisuuden julkaisuissa Rakennusten kaukolämmitys, Määräykset ja ohjeet K1/2021 ja Rakennusten kaukojäähdytys, Määräykset ja ohjeet J1/2023.

LVI-TU: Tämä kohta olisi parempi siirtää kohtaan ”2.2. ohjeet” ja jos kyseisistä julkaisuista halutaan joitakin sisältöjä juuri tähän kohtaan, niin ne olisi parempi sisällyttää ohjekortin tekstiin.

6.4 Komposiittiputket

LVI-TU: Tähän kohtaan haluaisimme lisättäväksi lauseen ”Komposiittiputkistojen liitoksissa käytetään ainoastaan valmistajan hyväksymiä ja yhteensopivia liittimiä ja työkaluja.